


SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SAÍDA	**SAÍDA DE EMERGÊNCIA COD. S12**	ALARME DE INCÊNDIO	**BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO COD. E1**
	CAMINHAMENTO DE ROTA DE FUGA À ESQUERDA COD. S2		**EXTINTOR DE INCÊNDIO COD. E5**
	CAMINHAMENTO DE ROTA DE FUGA A DIREITA COD. S1		**ABRIGO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE COD. E7**
	ESCADA DE SEGURANÇA DESCENDENTE COD. S8	H	**HIDRANTE COD. E8**
	ESCADA DE SEGURANÇA DESCENDENTE COD. S9		

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE EXTINTORES



OCUPAÇÃO	DIVISÃO/GRUPO	DESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO	RISCO	ALTURA DA EDIFICAÇÃO
Serviços profissionais, pessoais e técnicos	D-1	ESCRITÓRIO	700 MJ/m²	MÉDIO	Térrea (h: menor ou igual a 6,00 m) / Térrea (h: menor ou igual a 12,00 m)

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS	
ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO	ATENDIDO CONFORME A IT Nº. 06/2019
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	ATENDIDO CONFORME A IT Nº. 08/2019 O TRRF DA ESTRUTURA DEVE SER MAIOR OU IGUAL À 30 MINUTOS, CONFORMA A TABELA "A" DA INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2019.
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	ISENTO
COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL	ISENTO
CONTROLE DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO	ATENDIDO CONFORME A IT Nº. 10/2019

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT 10/2019)

PISO	ACABAMENTO	CLASSE I, II-A, III-A, IV-A OU VA
	REVESTIMENTO	
TETO	ACABAMENTO	CLASSE I, II-A, III-A OU IVA
	REVESTIMENTO	
PAREDES	ACABAMENTO	CLASSE I, II-A OU III-A
	REVESTIMENTO	

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	ATENDIDO CONFORME IT 11/19
BRIGADA DE INCÊNDIO	NÃO HÁ
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	BLOCOS AUTONOMOS COM AUTONOMIA DE 60 min. ATENDIDO CONFORME A IT Nº18/2019
DETECÇÃO DE INCÊNDIO	CONFORME IT 19/19
ALARME DE INCÊNDIO	NÃO HÁ
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDIDO CONFORME A IT- 20/2019
EXTINTORES	ATENDIDO CONFORME A IT- 21/2019
HIDRANTES	NÃO HÁ
GLP	NÃO HÁ
GN	NÃO HÁ

LEGENDA – Decreto Estadual nº 63.911/2018

	ÁGUA PRESSURIZADA - 2 A
	PÓ QUÍMICO SECO - 20 B:C
	SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	LOCAIS PARA ENTRADA DAS EQUIPES DE BOMBEIROS
	DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

QUADRO DE ÁREAS

PRÉDIO 303,73 m²

ENGSEEMI ENGENHARIA
Avenida Tokio, nº 481 - Jd. Oriente
São José dos Campos/SP - CEP 12236-000
Tel.: 12 3934.1651 www.engseemi.com.br
ENGSEEMI ENGENHARIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA EPP
CNPJ: 03.644.681/0001-19

Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Gestão Habitacional e Obras

PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Assunto: Projeto Incêndio - CRAS DOM PEDRO I

Local: Rua Edilson Sabino dos Santos, 181 - Conj. Resid. Dom Pedro I - São José dos Campos - SP

Autor(a) do Projeto/ART: Fernanda Siqueira 28027230221324665

Departamento: Projetos e Orçamentos

Desenho: Ariane Karolina Sousa Silva

Diretor: Eng. Allan Douglas Ferreira

Arquivocad: 28_20230712_PPCI_Cras Dom Pedro I.dwg

Escala: 1:100

Data: 10.05.2023

Prefeito: Anderson Farias Ferreira

Secretario de Gestão Habitacional e Obras: Fábio Rayel Pasquini

Modelo

PROJETO

Especia: SEC

Folha: 01